



Office Of Commissioner/Fire Officer, MURWARA KATNI NAGAR NIGAM
JABALPUR Division , KATNI
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021093/FNOC/COL/2025/2897
आवेदन की तिथि / Application Date : May 1, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S DAV CALDERYS SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : CALDERYS INDIA REFRACTORIES LTD. VICE PRESIDENT :- SHRI SATYENDRA KUMAR ADD:- JAKIR HUSAIN WARD NO.38 , KATNI PIN :- 483501 KATNI 483501
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 11 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 6245 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : KH.N193/1,194/1,195/2 P.H N 44 N.B 493 ZONE- HEAD DEPARTMENT JAKIR HUSAIN WARD NO.38 KATNI MURWARA KATNI NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100021093 भवन हेतु "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार विषयांतर्गत प्राप्त आवेदन क्रमांक 6100021093 अनुसार आवेदित स्थल पर निर्मित भवन का अनुमोदित फायर प्लान के संदर्भ में स्थल निरीक्षण विभाग के फायर इंस्पेक्टर द्वारा भवन के अग्निशमन इंजीनियर/कंसल्टेंट एवं मालिक (आवेदक) की उपस्थिति में फायर उपकरणों को संचालित कराकर कराया गया है।

भवन में स्थापित फिक्सड/पोर्टेबल फायर फाइटिंग, मेन्युअल/आटोमेटिक अलार्मिंग/ डिटेक्शन सिस्टमस, फस्ट एड फायर फाइटिंग इंस्टालेशन की व्यवस्थायें स्थल निरीक्षण के समय ऑपरेशनल एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है।

तदोपरांत प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण का परीक्षण किया गया है। उक्तानुसार अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate) हेतु प्राप्त प्रस्ताव उपयुक्त पाया गया है।



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021093/FNOC/COL/2025/2897
आवेदन की तिथि / Application Date : May 1, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S DAV CALDERYS SCHOOL

निम्नलिखित प्रावधानों/शर्तों के तहत अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

1. फायर वाहन के बाधारहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
2. भवन में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्सड फायर फाईटिंग सिस्टमस को हर समय ऑपरेशनल/चालू स्थिति में रखा जाना तथा इसका रिकार्ड मानक/नियमानुसार विधिवत् रखा जाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक/स्वामी को भवन में नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस.मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
4. अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित मानकों के अनुसार रखरखाव किया जाना अनिवार्य होगा।
5. भवन में कार्यरत/उपलब्ध समस्त स्टाॅफ को भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।



Office Of Commissioner/Fire Officer, MURWARA KATNI NAGAR NIGAM
JABALPUR Division , KATNI
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021093/FNOC/COL/2025/2897

आवेदन की तिथि / Application Date : May 1, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S DAV CALDERYS SCHOOL

6. यह प्रमाण पत्र भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्थाओं मात्र के संबंध में है। भवन के उपयोग/अधिभोग से पूर्व आवेदक/स्वामी को संबंधित विभागों के सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनुमतियां/अनापतियां प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्संबंध में आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एनओसी अनुसार निर्धारित शर्तों पर पालन करना बंधनकारी होगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. आवेदक/स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 में उल्लेखित निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्निशमन प्राधिकारी को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. आवेदक/स्वामी को प्रदाय किया जा रहा अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate) जारी आदेश दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा और यह अवधि समाप्त होने के 02 माह पूर्व पुनः अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून तक अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट के साथ वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी अग्नि सुरक्षा उपकरण सुचारू रूप कार्य कर रहे हैं।

Office Of Commissioner/Fire Officer, MURWARA KATNI NAGAR NIGAM
JABALPUR Division , KATNI
Madhya Pradesh



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021093/FNOC/COL/2025/2897
आवेदन की तिथि / Application Date : May 1, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S DAV CALDERYS SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र"

(Fire Safety Certificate) जारी किया जाता है।

नोट :- यह प्रमाण पत्र मात्र अग्निसुरक्षा हेतु है। यह भू-उपयोग या भवन अनुज्ञा को मान्यता प्रदान नहीं करता है और ना ही भवन के अधिभोग की अनुमति प्रदान करता है।

NEELES Digitally signed by
H DUBEY NEELESH DUBEY
Date: 2025.06.24
19:12:52 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, MURWARA KATNI NAGAR
NIGAM

JABALPUR Division , KATNI
Madhya Pradesh